

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 4

с. Петровского муниципального
образования Отрадненский район
Краснодарского края
352262, с. Петровское, ул. Ленина, 99
Тел.: 8 (86144) 97781
Электронная почта:
school4-Petrovskoe@yandex.ru

ИНН: 2345008220
КПП: 234501001
от 16.09.2016г. № 16/01

Начальнику
ОНД и ПР Отрадненского района

Иноземцеву В.П.
ст. Отрадная
ул. Октябрьская ,237

Ответ на представление №50/154 от 12.09.2016г.

1. Настоящее представление рассмотрено на собрании специалистов.
2. Повышены требования к ответственности рабочих и специалистов за исполнением возложенных на них обязанностей.
3. Создана комиссия и проведено расследование по имеющимся нарушениям и невыполнениям требований правил пожарной безопасности.
4. Усилена работа среди рабочих и специалистов по проведению противопожарных инструктажей и пожарно-техническому минимумов.
5. Приняты срочные меры по устранению выявленных недостатков, отражённых в предписании (акте):

-в помещении склада повешен светильник с колпаком (рассеивателем);

- журнал периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и иных первичных средств пожаротушения (пожарных щитов) заполнен в полном объёме;

-размещены на видных местах знаки пожарной безопасности;

-в помещении столовой расположили на видном месте вблизи выхода огнетушитель на высоте не более 1,5м;

-заказан в ООО «Гранс» противопожарный люк с нормируемым пределом огнестойкости.

Директор МБОУ СОШ №4

Н.Г.Мащенко



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 4

с. Петровского муниципального
образования Отрадненский район
Краснодарского края
352262, с. Петровское, ул. Ленина, 99
Тел.: 8 (86144) 97781
Электронная почта:
school4-Petrovskoe@yandex.ru

ИНН: 2345008220
КПП: 234501001
от 16.09.2016г. № 16/02

Начальнику
ОНД и ПР Отрадненского района

Иноземцеву В.П.
ст. Отрадная
ул. Октябрьская ,237

Ответ на предписание №151/1/5 от 08.09.2016г.

Представляем Вам информацию по устранению замечаний , выявленных при плановой проверке 08 сентября 2016 года:

- в помещении склада повешен светильник с колпаком (рассеивателем);
- журнал периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и иных первичных средств пожаротушения (пожарных щитов) заполнен в полном объёме;
- размещены на видных местах знаки пожарной безопасности;
- в помещении столовой расположили на видном месте вблизи выхода огнетушитель на высоте не более 1,5м;
- заказан противопожарный люк с нормируемым пределом огнестойкости.

Директор МБОУ СОШ №4



Н.Г.Машенко

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 4

с. Петровского муниципального
образования Отрадненский район
Краснодарского края
352262, с. Петровское, ул. Ленина, 99
Тел.: 8 (86144) 97781
Электронная почта:
school4-Petrovskoe@yandex.ru

ИНН: 2345008220
КПП: 234501001
от 16.09.2016г. № 16/03

Начальнику
ОНД и ПР Отрадненского района

Иноземцеву В.П.
ст. Отрадная
ул. Октябрьская ,237

Ответ на представление №50/155 от 12.09.2016г.

1. Настоящее представление рассмотрено на собрании специалистов.
2. Повышены требования к ответственности рабочих и специалистов за исполнением возложенных на них обязанностей.
3. Создана комиссия и проведено расследование по имеющимся нарушениям и невыполнениям требований правил пожарной безопасности.
4. Усилена работа среди рабочих и специалистов по проведению противопожарных инструктажей и пожарно-техническому минимумов.
5. Приняты срочные меры по устранению выявленных недостатков, отражённых в предписании (акте):

-в помещении склада повешен светильник с колпаком (рассеивателем);

- журнал периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и иных первичных средств пожаротушения (пожарных щитов) заполнен в полном объёме;

-размещены на видных местах знаки пожарной безопасности;

-в помещении столовой расположили на видном месте вблизи выхода огнетушитель на высоте не более 1,5м;

-заказан в ООО «Гранс»противопожарный люк с нормируемым пределом огнестойкости.

Директор МБОУ СОШ №4



Н.Г.Мащенко